

Brandmeldinstallaties opleveren in inspectiefrequentie Hoog?

Inleiding

De Regeling Brandmeldinstallaties 2002 is tot stand gekomen met partijen zoals de brandweer, verzekeraars, overheid, branche en gebruikers. De status van de regeling en de inhoud van de regeling is daarmee breed geaccepteerd. Bij verschil van inzicht of als partijen het niet eens zijn met de inhoud van de regeling, is overleg met het CCV en de genoemde partijen het te volgen proces om tot wijziging te komen. Zolang daar geen wijzigingen worden gepubliceerd is de geldende regeling van kracht.

Dat partijen vertrouwen hebben in de regeling blijkt voorts uit het gegeven dat in artikel 2.2.1 van het Gebruiksbesluit onder 9 staat:

Een installatie als bedoeld in het eerste lid heeft, indien de installatie is voorzien van doormelding, een geldig certificaat als bedoeld in de regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centraal College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De geldende wet- en regelgeving is daarmee het van toepassing zijnde kader voor toepassing door Branddetectiebedrijven en handhaving door Certificatie-instellingen.

Ondanks het gegeven dat partijen en overheid de regeling kennen en erkennen krijgt NCP Certificatie regelmatig de vraag of het toegestaan is om brandmeldinstallaties, die vallen in de inspectiefrequentie Laag of Middel, op te leveren met de inspectiefrequentie Hoog. Voor onderhoud geldt dan vervolgens de vastgestelde inspectiefrequentie Laag of Middel. In vrijwel al deze gevallen gaat het om de eis van de brandweer voor een **aanvullende inspectie** ingeval van inspectiefrequentie Laag of Middel. Ten onrechte wordt dit ook wel een opleveringsinspectie genoemd.

Standpunt NCP Certificatie

NCP Certificatie stelt zich op basis van onderstaande toelichting op het volgende standpunt:

Onderdeel van de regeling is de inspectiefrequentie.
Bij oplevering is dit:

- Hoog 1:1
- Middel 1:5
- Laag 1:25

In artikel 1.2.10 van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 staat in de 3e alinea het volgende:

*Het staat de eisende partij(en) vrij om een **aanvullende inspectie** te eisen voor een **specifieke brandmeldinstallatie**. Deze additionele inspectie valt buiten het kader van de Regeling Brandmeldinstallaties en dient opgenomen te worden in het Programma van Eisen.*

De terminologie "opleveringsinspectie" komt in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (BMI 2002) niet voor en is ook gelet op het kwaliteitssysteem BMI 2002 zoals beschreven en gehanteerd niet van toepassing op de kwaliteitssystematiek en dus de controle op geleverde brandmeldsystemen. De systematiek kwaliteitsborging, waaronder jaarlijkse audit en inspectie op basis van de inspectiefrequentie, is geaccordeerd door alle belanghebbenden zoals brandweer, verzekeraar en wetgever. Certificatie-instellingen kunnen sancties opleggen als blijkt dat het kwaliteitsniveau niet wordt gehaald.

De aanvullende (oplevering) inspectie zoals deze regelmatig wordt vereist door de eisende partij i.c. de brandweer valt dus buiten het kader van de regeling BMI 2002.

Wat nu te doen als een **aanvullende inspectie** wordt geëist bij brandmeldinstallaties die vallen in de inspectiefrequentie Laag en Middel?

- in het Programma van Eisen zal door de eisende partij aangegeven moeten zijn wat specifiek aan deze brandmeldinstallatie is, op basis waarvan en waarom een **aanvullende inspectie** wordt vereist.
- deze **aanvullende inspectie** dient vervolgens als eis te zijn opgenomen in het Programma van Eisen.
- het branddetectiebedrijf of de eisende partij (de brandweer) dient zonder tussenkomst van NCP Certificatie opdracht geven voor deze **aanvullende inspectie**.
- de kosten van deze **aanvullende inspectie** (opleveringsinspectie) kunnen niet in rekening worden gebracht bij NCP Certificatie
- het inspectierapport van de **aanvullende inspectie** heeft vanuit de systematiek van de regelgeving niet te worden ingezonden naar NCP Certificatie.
- het certificaat voor het brandmeldsysteem kan worden verstrekt op basis van het rapport van oplevering na melding aan NCP Certificatie, zonder dus de resultaten van de **aanvullende inspectie** af te wachten, tenzij het brandmeldsysteem tevens voor een steekproef in aanmerking komt.
- als op basis van de steekproeffrequentie een steekproef plaats dient te vinden, is in het geval van een **aanvullende inspectie** de procedure voor steekproeven leidend.